



Gral. San Martín. 04 de agosto de 2020

Ref.: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 024/2020 "Reconversión del sistema de iluminación a LED de distintos barrios del departamento de General San Martín, Mendoza"

CIRCULAR Nº 1

Por medio de la presente informamos lo siguiente:

Modificación al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

ANEXO VI: DETALLE DE ZONAS

Donde dice:

CALZADA (ANEXO I) CLASE D

Debe leerse:

CALZADA (ANEXO I) CLASE C Nivel lumínico 17.000 LX (mínimo)

Donde dice:

CALZADA (ANEXO I) CLASE F

Debe leerse:

CALZADA (ANEXO I) CLASE F Nivel lumínico 13.000 LX (mínimo)

Atentamente.-